

Numer obwodu	Zasilanie z układu pomiarowego	Główna szyna wyrównawcza	WG	Lampki sygnalizac.	PV	1o	2o	3o	4o	5o	1	2	3	4	5	G	6	7	8	9	10	11	12	13	K	Al	Vd	PC	R1	Ko	Bg
Opis			Wyłącznik główny $I_s \approx 49,7A$		Instalacja PV	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda	Gniazada	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Grzejniki	Gniazda	Gniazada	Gniazda	Gniazada	Gniazda	Gniazada	Gniazada	Gniazada	Kuchnia	Instalacja alarmowa	Wideo domofon	Pompa ciepła	Rozdzielnica R1	Zasilanie kościoła	Budynki gospodarcze
Moc [kW]					12,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,75	0,5	1,0	2,2	1,0	1,0	0,75	1,0	0,75	0,75	1,0	1,0	0,75	0,75	5,0	0,2	0,1	8,0	11,65	10,0	5,0

Rozdzielnica RG
P_i = 54 520 W
k_j = 0,6
$P_s \approx$ 32 720 W
$I_s \approx$ 49,7 A

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581, 692 755 975	Rys. Nr PT-E-08
Rysunek: Schemat rozdzielnicy RG	
Adres budowy: Przytuły, działka nr 193	23.10.2023r.

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża
w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły

Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
Projektant: mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr Wa-101/02